Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 2574729
ANÁLISIS Nº: 4975972
MUESTRA REMITIDA POR: AYUNTAMIENTO DE INGENIO
DOMICILIO: PLAZA DE LA CANDELARIA, 1
POBLACION: 35250-INGENIO
DENOMINACIÓN MUESTRA: AUTOSERVICIO AGUATONA. DÓCTOR FLEMING, 24 - GRIFO FREGADERO
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 500 mL(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), Tubo estéril 50 mL(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 29/08/2019
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 10/09/2019

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 5/09/2019.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003 y PVS Canario	RESULTADOS	UNIDADES
Metales				
Cobre	A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS	2.0	< 0.002 ±12%	mg/L
Cromo	A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS	50	< 2 ±12%	µg/L
Hierro	A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS	200	< 10 ±12%	µg/L
Niquel	A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS	20	4 ±12%	µg/L
Plomo	A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS	10	< 2 ±12%	µg/L

Análisis realizado por LABAQUA. C/Josefina Mayor nº20 Polígono Industrial del Goro - 35219 TELDE (Las Palmas de Gran Canaria) -Tel. 928 70 04 46:
Fecha inicio análisis 29/08/2019.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003 y PVS Canario	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
* Color	A-C-PE-0028 Espectrofotometría UV-VIS	15	< 1.0 ±12%	mg/L Pt/Co
* Olor	A-A-PE-0014 índice de dilución	3 a 25ºC	< 1	Ind. de dil.
* Sabor	A-A-PE-0015 Índice de dilución	3 a 25 ºC	< 1	Ind. de dil.
* Turbidez	A-A-PE-0021 Nefelometría	5	0.16 ±12%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
* Amonio	A-C-PE-0012 Espectrofotometría UV-VIS	0.5	< 0.10	mg/L
* Cloro residual libre	A-C-PE-0018 Espectrofotometría UV-VIS	0.2-1	0.25 ±13%	mg/L
* Conductividad a 20ºC	A-A-PE-0004 Electrometria	2500	506 ±12%	µS/cm
* pH	A-A-PE-0010 Electrometria	6.5-9.5	8.5 ±0.1	U. pH.
Caracteres microbiológicos				
* Coliformes totales	UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017		0	u.f.c./100 mL
* *Escherichia coli*	UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	0	0	u.f.c./100 mL

*** INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE**
FECHA DE TOMA: 28/08/2019 HORA 11:49

OBSERVACIONES
Resultados en microbiología: 1 ó 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio. El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados.

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 2574729

Aprobado en Labaqua Canarias por Técnico Superior: Elena Soria Soria, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Telde, 10 de Septiembre de 2019