

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 2832588

ANÁLISIS Nº: 5457050

MUESTRA REMITIDA POR: AYUNTAMIENTO DE INGENIO

DOMICILIO: Plaza de la Candelaria, 1

POBLACION: 35250-Ingenio

DENOMINACIÓN MUESTRA: ARTEMI SEMIDAN, 35 - GRIFO GARAJE

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), conteniendo agua potable

FECHA RECEPCIÓN: 28/09/2020

FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 30/09/2020

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/Josefina Mayor nº20 Polígono Industrial del Goro - 35219 TELDE (Las Palmas de Gran Canaria) -Tel. 928 70 04 46:

Fecha inicio análisis 28/09/2020.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003 y PVS Canario	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	0	0	u.f.c./100 mL
<i>Escherichia coli</i>	UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	0	0	u.f.c./100 mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 28/09/2020 HORA 10:40

OBSERVACIONES

Muestra de confirmación.

Resultados en microbiología: 1 ó 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Labaqua Canarias por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Telde, 30 de Septiembre de 2020