ENAC ENSAYOS Nº 1190/LE2331

iNTERLAB

Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 3085464
ANÁLISIS Nº: 5874313
MUESTRA REMITIDA POR: AYUNTAMIENTO DE INGENIO
DOMICILIO: Plaza de la Candelaria, 1
POBLACION: 35250-Ingenio
 # DENOMINACIÓN MUESTRA: C/Barcelona nº106 - Diseños corporativos Yauci - Grifo Fregadero
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 500 mL(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), Tubo estéril 50 mL(1), conteniendo agua de consumo
FECHA RECEPCIÓN: 2/08/2021
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 23/08/2021

Análisis realizado por INTERLAB Canarias. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 1190/LE 2331: C/Josefina Mayor nº20 Polígono industrial del Goro-35219 TELDE (Las Palmas de Gran Canaria) Tel 928700446:
Fecha inicio análisis 2/08/2021.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003 y PVS Canario	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	CAN-F-PE-0028 Espectrofotometría UV-VIS	15	< 5.0 ± 12%	mg/L Pt/Co
* Olor	CAN-PO-PE-0010 Indice Dilución	3 a 25ºC	1	Ind. de dil.
* Sabor	CAN-PO-PE-0010 Indice Dilución	3 a 25 ºC	1	Ind. de dil.
Turbidez	CAN-F-PE-0021 Nefelometría	5	0.67 ± 20%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	CAN-F-PE-0012 Espectrofotometría UV-VIS	0.5	< 0.10 ± 12%	mg/L
Cloro residual libre	CAN-F-PE-0009 Espectrofotometría UV-VIS	0.2-1	0.50 ± 20%	mg/L
Conductividad a 20ºC	CAN-F-PE-0033 Electrometría	2500	552 ± 20%	µS/cm
pH	CAN-F-PE-0033 Electrometría	6.5-9.5	9.4 ± 0.2	U. pH.
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	UNE-EN-ISO 9308:1(2014) Filtración de membrana	0	0	u.f.c./100 mL
Escherichia coli	UNE-EN-ISO 9308:1(2014) Filtración de membrana	0	0	u.f.c./100 mL

Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
Fecha inicio análisis 19/08/2021.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003 y PVS Canario	RESULTADOS	UNIDADES
Metales				
Cobre	A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS	2.0	< 0.002 ± 12%	mg/L
Cromo	A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS	50	< 2 ± 12%	µg/L
Hierro	A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS	200	< 10 ± 12%	µg/L
Niquel	A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS	20	< 2 ± 12%	µg/L
Plomo	A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS	10	< 1 ± 12%	µg/L

 # INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 2/08/2021 HORA 10:50

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 3085464

OBSERVACIONES

Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Interlab Canarias por Técnico Superior: Lola Rocha Luján, Director Técnico: Juan Hernandez Jimenez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Telde, 23 de Agosto de 2021