ENAC ENSAYOS Nº 1190/LE2327

iNTERLAB

Informe de análisis

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 3510335
ANÁLISIS Nº: 6342036
TOMADOR: Interlab Laboratorios SLU 1190/LE2327 (PAG-0006)
CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE INGENIO
DOMICILIO: Plaza de la Candelaria, 1
POBLACION: 35250-Ingenio
DENOMINACIÓN MUESTRA: C/Carlos V - OAC del Carrizal - Baño oficina
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 500 mL(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), Tubo de esputo 1ª extracción (HNO3)(1), conteniendo agua de consumo
FECHA DE TOMA: 21/02/2023 08:45
FECHA RECEPCIÓN: 21/02/2023
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 27/02/2023

Análisis realizado por INTERLAB Canarias. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 1190/LE 2327: C/Josefina Mayor nº20 Polígono industrial del Goro-35219 TELDE (Las Palmas de Gran Canaria) Tel 928700446:
Fecha inicio análisis 21/02/2023.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 3/2023 y PVS Canario	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	IE-T/L-026 UV/VIS	15	< 4.0 ± 16%	mg/L Pt/Co
* Olor	CAN-PO-PE-0010 Indice Dilución	3	1	Ind. de dil.
* Sabor	CAN-PO-PE-0010 Indice Dilución	3	1	Ind. de dil.
Turbidez	IE-T/L-228 Turbidimetría	4	19.1 ± 17%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	IE-T/L-011 UV/VIS	0.5	< 0.15 ± 12%	mg/L
Cloro libre "in situ"	DI-0026 Espectrofotometría	1	0.3 ± 11%	mg/L
Conductividad a 20ºC	IE-T/L-042 Electrometría	2500	702 ± 12%	µS/cm
pH	IE-T/L-024 Potenciometría	6.5-9.5	8.9 ± 0.2	U. pH.
Metales				
Cobre	IE-T/L-255 ICP-MS	2	0.059 ± 20%	mg/L
Cromo	IE-T/L-255 ICP-MS	25	< 2 ± 19%	µg/L
Hierro	IE-T/L-255 ICP-MS	200	< 10 ± 19%	µg/L
Niquel	IE-T/L-255 ICP-MS	20	< 2 ± 19%	µg/L
Plomo	IE-T/L-255 ICP-MS	10	< 1 ± 20%	µg/L
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	UNE-EN-ISO 9308:1(2014) Filtración de membrana	0	0	u.f.c./100 mL
Escherichia coli	UNE-EN-ISO 9308:1(2014) Filtración de membrana	0	0	u.f.c./100 mL

OBSERVACIONES

Toma de muestra puntual.
Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Interlab Canarias por Técnico Superior: Lola Rocha Luján, Director Técnico: Lola Rocha Luján.

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 3510335

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Telde, 27 de Febrero de 2023